

## **R O Z H O D N U T I E**

Obec Láb, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval návrh uvedeného navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa ustanovení § 36 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby a po posúdení a preskúmaní návrhu s ustanoveniami § 37 a § 38 a podľa § 39 a 39 a stavebného zákona vydáva

### **rozhodnutie o umiestnení**

stavby „**SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IBV KONOPISKO**“, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parcela registra „C“ KN č. 3866/53, 3866/5, 3866/44, 3866/46, 3866/6, 3866/48, 3866/17, 4370/1, 796/5, 1434/1 a registra „E“ KN č. 1434/2, 4, 1437/3, 671/1 – líniová stavba v k. ú. **Láb** pre navrhovateľa **MAINDATA spol. s r.o.**, so sídlom Senická 3807/23, 811 04 Bratislava, IČO 35 686 235.

Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie, ktorú spracoval v 10/2020 HYDROTEAM contracting s.r.o. – Ing. Helena Kováčová, Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur a podľa situácie odsúhlasenej a overenej v územnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, vid' príloha.

#### **Objektová skladba:**

Stavebné objekty:

„**SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IBV KONOPISKO**“

**SO 01** Kanalizačné zberače a výtlačné potrubia

**SO 02** Čerpacia stanica ČS11 – Konopisko

**SO 03** Most (lávka)

#### **Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky:**

##### **A) Urbanistické a architektonické podmienky:**

Územie dotknuté výstavbou kanalizácie leží v juhozápadnej časti katastra obce Láb, v súčasnosti prevažne v extraviláne. Pozemky dotknuté výstavbou sú využívané ako zelený pás, poľná cesta a ostatná plocha.

Účelom navrhovanej stavby je zabezpečenie odvedenia splaškovej odpadovej vody od producentov znečistenia z lokality Konopisko IBV a napojiť gravitačnú kanalizáciu v lokalite IBV na jestvujúci kanalizačný systém výtlačným potrubím z čerpacej stanice Č11.

*SO 01 Kanalizačné zberače a výtlačné potrubia*

Výtlačné potrubie "V1"

Výtlačným potrubím V1 - HDPE - DN80 - dl. 872,42 m bude splašková voda privádzaná z navrhovanej čerpacej stanice ČS11 „Konopisko“ do existujúcej šachty kanalizačnej šachty s kótou zaústenia potrubia 146,62 m.n.m.

Výtlačné potrubie je ukladané v súbehu s kanalizačným gravitačným zberačom v lokalite Konopisko a na konci lokality sa zalomí v smere do stredu obce a líniovo kopíruje koridor. Trasa výtlačného potrubia je vedená popri budovanom gravitačnom zberači IBV a pred štátnou cestou trasa výtlaku sa odkloní doľava. Križuje potok, následne pravostranným odbočením križuje aj samotnú štátnu cestu.

Následne výtlak pokračuje v koridore štátnej cesty za dodržania usporiadania priestorového usporiadania inžinierskych sietí. Trasa výtlaku je navrhnutá za trasou gravitačných zberačov, alebo výtlkov povolenej kanalizačnej siete, ale priamo v návrhu ich trasy. Pri budovaní ďalších kanalizačných čerpacích staníc sa výtlak IBV Konopisko skráti do novovybudovanej čerpacej stanice. Kapacitne sa obecné ČS nezaťažia, nakoľko bolo pri výpočte uvažované s kapacitami IBV. Pri vybudovaní ČS 10 sa prepočíta zapínanie čerpadiel v ČS 11 a prípadne sa prestavia plavákové spínače.

#### *SO 02 Čerpacia stanica ČS11 - Konopisko*

ČS11 bude umiestnená na budúcej spevnenej ploche v blízkosti dosahu štátnej cesty III/1107 v lokalite Konopisko. Do čerpacej stanice bude zaústený budovaný kanalizačný zberač z IBV Konopisko (A-G-1).

Stavebne je čerpacia stanica ČS Konopisko riešená ako spúšťaná studňa šírky 2200 mm z monolitických prefabrikovaných betónových potrubí, rozmerov DN2200 – 2000 mm dĺžky a s hrúbkami stien 270 mm. ČS má navrhnutý betónovú zákrytovú dosku s tromi otvormi pre čerpaciu techniku a aj pre zachytávací kôš zhrabkov. Prístup v takomto usporiadaní bude cez otvor pre vyťahovanie koša zhrabkov po jeho vysunutí, otočení a zaistení cez prinesený rebrík. Dno pod košom zhrabkov je plošina na zachytenie rebríka.

#### *SO 03 Most (lávka)*

Lávka pre peších je navrhnutá z oceľových I nosníkov HEB 200 s ukotvením do dvoch betónových pilierov. Mostné piliere sú navrhnuté rozmerov 500x2000x3295mm /š x d x hĺbka/. Na oceľové nosníky sa uložia poročky s hornou hranou lávky na kóte 147,80 mm. Spodná hrana lávky bude o cca 40 mm vyššie ako je súčasná hrana mostného telesa št. cesty III/1107.

Umiestnenie lávky je vo vzdialenosti 2,2 m od hrany cestného mosta. Základový pilier mosta št. cesty a navrhovanej lávky budú spojené betónovým blokom v celej dĺžke, t. j. 2,2 m. Horná hrana prepojovacieho bloku je o 150 mm nižšie ako základ lávky.

Rozmery lávky sú šírky 2000 mm a dĺžky 7000 mm. Celková výška lávky je 240 mm.

Na oceľový nosník I 200 budú privarené úchyty pre pripevnenie zábradlia a aj úchytu na uloženie vodovodného potrubia nadchodom, podľa požiadaviek BVS.

### **B) Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky:**

**Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie** (stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. OU-MA-OSZP-2021/014087/GAM zo dňa 15.06.2021)

- Navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona, a preto nie potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa uvedeného zákona.

**Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny** (záväzná stanovisko č. OU-MA-OSZP-2020/016302-002 zo dňa 28.10.2020)

- Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá podľa § 9 ods. 1 písm. b zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon,“) námietky k stavbe, ktorá rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z objektov IBV do existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v obci Láb.
- Na území stavby platí podľa zákona prvý stupeň ochrany.
- Navrhovaná stavba nezasahuje do žiadnych ekologicky hodnotných prvkov krajiny ani nenaruša funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.
- Pri realizovaní stavebných prác žiadame dodržať normu STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Žiadame výkopovú zeminu neukladať v koreňovej zóne stromov, výkopy pri drevinách uskutočniť s minimálnym poškodením koreňového systému, v prípade potreby kmene ochrániť debnením.
- Podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dôvodu stavby ponechať je na ich výrub podľa § 47 ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

**Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2020/016062/482 zo dňa 29.10.2020)**

Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení podmienok:

- Stavba musí byť zrealizovaná v súlade s vodným zákonom a počas stavebných prác nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- K napojeniu sa na verejnú kanalizáciu je potrebné súhlasné stanovisko jeho vlastníka (prevádzkovateľa).
- Navrhovaná kanalizácia výtlak môže byť napojená na existujúcu kanalizáciu, na ktorú je vydané právoplatné užívacie povolenie.
- Pozemky, cez ktoré bude vedená kanalizácia výtlak, musia byť k vodoprávnemu konaniu vysporiadané (doriešené iné práva k pozemkom - §139 stavebného zákona).
- Na križovanie vodného toku kanalizáciou výtlakom je potrebné súhlasné stanovisko správcu toku.
- Navrhovaná kanalizácia výtlak je vodnou stavbou, na ktorú je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

**Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH (vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-20120/016249 zo dňa 29.12.2020)**

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky k vydaniu rozhodnutia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných stavebných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Druh odpadu	Názov odpadu	Kat.	Predp.množ. (t)
17 01 01	Betón	O	12,6
17 02 01	Drevo	O	1,00
17 02 03	Plasty	O	1,0
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	1,0
17 03 01	Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N	3,15
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,5
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	500,00

Pôvodca (Investor) stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
- Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácii sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne je povinný odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi.
- Pôvodca nebezpečného odpadu (napr. izolačných materiálov a stavebných materiálov obsahujúcich azbest) je povinný odovzdať odpad len osobe/organizácii oprávnenej na nakladanie s takýmto druhom odpadu.
- Odpad, kat. č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t. j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
- Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového

hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.

**Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor** (stanovisko č. OU-MA-PLO/2021/007320-2/ST zo dňa 14.01.2020)

Orgán ochrany PP súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu pri dodržaní nasledovnej podmienky:

- V prípade použitia PP na nepoľnohospodársky účel na dobu kratšiu ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. (po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, avšak pred začatím samotnej výstavby).
- V prípade trvalého záberu PP (osadenie prečerpávacej stanice na parcele č. 3866/53 reg. C KN k. ú. Láb) je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z PP v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (po vydaní územného rozhodnutia, avšak pred vydaním stavebného povolenia).

**Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia** (záväzné stanovisko č. OU-MA-OKR-2020/005525-2 zo dňa 05.11.2020)

- Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

**Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** (stanovisko č. OU-MA-OCDPK-2021/007979-002 zo dňa 26.01.2021)

Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasí s vydaním územného povolenia na uvedenú stavbu za dodržania podmienok:

- V extraviláne pozdĺž cesty III/1107 - výkop realizovať za jestvujúce vodovodné potrubie, ďalej od cesty. Na celej dĺžke výtlačného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty III/1107.
- V zmysle § 15 vyhlášky 35/1984 Zb. je ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi komunikácie a z uvedeného dôvodu je povinný investor požiadať tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa §11 zákona č. 135/1961 Zb. o povolenie výnimky na práce v ochrannom pásme cesty v štádiu prípravnej dokumentácie.
- V intraviláne pozdĺž cesty III/1107 - výkop realizovať tesne pozdĺž oplotenia pozemkov. Na celej dĺžke výtlačného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty III/1107.
- Realizáciou predmetnej stavby dôjde do styku s cestným telesom cesty III/1107- k pretláčaniu a k rozkopávke. Na pretláčanie cesty je potrebné povolenie tunajšieho odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o ktoré je investor stavby povinný požiadať pred zahájením stavebných prác. Pred realizáciou rozkopávky je investor stavby povinný s Regionálnymi cestami Bratislava, a.s. uzavrieť písomný záväzok s podmienkami, za ktorých je možné rozkopávku realizovať a tunajší odbor CD a PK požiadať o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1107.
- Počas prevádzania stavebných prác nesmie byť na ceste III/1107 skladovaný žiaden materiál, stavebnými mechanizmami nesmie prísť k poškodeniu a znečisteniu vozovky.
- Pred začiatkom stavebných prác požiada investor o určenie dopravného značenia počas výstavby, ktoré musí odsúhlasiť OR PZ ODI Malacky a správca cesty a určiť tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Dodržať technické podmienky uvedené v stanovisku správcu cesty - Regionálnych ciest Bratislava, a.s., zn. 1762/20/1541/OSI.

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava** (záväzné stanovisko č. HŽP/17584/2020 zo dňa 19.11.2020)

- Súhlasí sa s návrhom žiadateľa bez pripomienok.

**OR Hasičského a záchranného zboru, Malacky** (stanovisko č. ORHZ-MA1-2020/001082-003 zo dňa 30.10.2020)

- S riešením stavby súhlasí bez pripomienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Regionálne cesty Bratislava, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. 1762/20/1541/OSI zo dňa 11.01.2021)

Pri realizácii predmetnej stavby žiadame nasledovné:

V extraviláne obce Láb

- Výtlačné potrubie v úseku od plánovanej IBV pozdĺž cesty III/I 107 smerom do obce požadujeme umiestniť za jestvujúce vodovodné potrubie, ďalej od cesty. Na celej dĺžke výtlačného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty III/I107, nakoľko nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa cesty III/I107.
- Koreňovú sústavu pôvodného cestného stromoradia je potrebné ochrániť. Poškodené stromy sa môžu odstrániť len na základe povolenia cestného správneho orgánu - Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Pre trasovanie výtlačného potrubia v ochrannom pásme cesty III/I107 (t.j. 20 m od osi komunikácie) treba požiadať o udelenie výnimky Okresný úrad Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Križovanie výtlaku s cestou III/I107 je možné pretláčaním, s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám na oboch stranách musí byť realizovaný za vonkajšou hranou cestného telesa cesty III/I107 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa/páta násypu), potrebné paženie zo strany cesty III/I107 - realizácia v zmysle predložených spracovaných výkresov. Na pretláčanie vydáva povolenie Okresný úrad Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V intraviláne obce Láb

- Ryhu pre výtlačné potrubie pozdĺž cesty III/I107 požadujeme umiestniť tesne pozdĺž oplotenia pozemkov. Na celej dĺžke výtlačného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty III/I107, nakoľko nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa cesty III/I107.
- Zásah do vozovky cesty III/I107 v mieste napojenia na jestvujúcu šachtu (jestvujúcu kanalizáciu) bude zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky. Po obsype potrubia žiadame zasypanie ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne ryhu zabetónovať v hr. 0,20 m (vo výške 0,10 m pod niveletou vozovky so zváranou oceľovou sieťovinou 08/08 - 150/150) s vyložením 0,20 m po oboch stranách výkopu, s penetračným postrekom betónového podkladu. Následne sa položí vrstva asfaltového betónu v hrúbke 0,05m.
- Výkop kanalizačného potrubia vo vozovke cesty, v križovatke cesty III/I107 s miestnou komunikáciou žiadame zabezpečiť dostatočným pažením tak, aby nedošlo k zosuvu cesty. Zásyp ryhy je nutné realizovať po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou.
- Požadované zhutnenie zásypu žiadame doložiť výsledkami kontrolných skúšok, ktoré budú robené autorizovanou organizáciou na vykonanie stavebných meraní, s upresnenými miestami kontrolných skúšok.
- Súčasťou stavby musia byť aj všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej zástavbe.
- Na práce v cestnom telese cesty III/I107 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa/násypové teleso) - zvláštne užívanie je potrebné povolenie Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Pred požiadanim je investor stavby povinný s nami uzavrieť písomný záväzok s podmienkami, za ktorých je možné rozkopávku realizovať.
- Projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva PZ ODI Malacky a určeniu Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

**Regionálne cesty Bratislava, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. 640/21/548/OSI zo dňa 11.06.2021)

V predloženej zmene projektovej dokumentácie je zakreslené:

- v extraviláne - (M7247) Most cez potok Stumbach (Močiarka) pred Lábom - osadenie lávky vo vzdialenosti 2,2 0m od betónovej hrany mosta (2m od osi vodovodného potrubia)
- v intraviláne - (M3853) Most cez Mlynský náhon - uloženie výtlačného potrubia do betónovej chráničky pod dno existujúceho vodného toku.
- Voči navrhovanému technickému riešeniu v oboch prípadoch nemáme námietky. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k porušeniu jestvujúcich mostných objektov.
- K projektovej dokumentácii na stavebné povolenie stavby splaškovej kanalizácie sme sa vyjadrovali listom naša zn. 1762/20/1541/OSI zo dňa 11.1.2021. Podmienky uvedené v našom vyjadrení žiadame dodržať.

**Bratislavský samosprávny kraj, Úrad bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy**  
(záväzné stanovisko č. 02601/2020/PK-67 35749/2020 zo dňa 16.11.2020)

K predloženej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky:

- V prípade uloženia splaškovej kanalizácie do jazdného pruhu cesty 111/1107 je potrebné kanalizáciu uložiť do osi jazdného pruhu.
- Stavebnými prácami nesmie byť narušené teleso cesty 111/1107, jej existujúci odvodňovací systém a vozovka cesty nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia, žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty 111/1107 nesmie byť ukladaný stavebný ani odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty III. triedy a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.
- Konkrétne podmienky stavby v dotyku s cestou 111/1107 je potrebné odsúhlasiť so správcou cesty 111/1107 - Regionálne cesty Bratislava, a.s.
- O záväzné stanovisko je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát a odsúhlasiť s ním aj dočasné dopravné značenie počas výstavby.
- V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné pri zásahu do telesa cesty 111/1107 požiadať cestný správny orgán - Okresný úrad v Malackách, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
- S vydaním stavebného povolenia stavby „Splašková kanalizácia IBV Konopisko, obec Láb“ súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v stavebnom povolení a zapracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
- Toto stanovisko má platnosť jeden rok a nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni stavebného konania.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Moravy, Malacky** (stanovisko č. CS SVP OZ BA3466/2020/2 zo dňa 21.12.2020)

- Výtlač z ČS križuje vodný tok Močiarka (cca rkm 1,9) a koryto pravostranného prítoku potoka Oliva (nad št. cestou Zohor -Láb ). Križovanie splaškovej kanalizácie s vodnými tokmi je riešené riadeným pretláčaním s hĺbkou krytia chráničky min. 1,5 m pod ich dnom. Upozorňujeme, že vodohospodárky významný vodný tok Močiarka má v predmetnom úseku opevnené koryto, vrátane dna a preto je potrebné, aby navrhovaná hĺbka krytia pri križovaní bola dodržaná od jeho opevneného dna nie nánosu.
- Upozorňujeme tiež na potrebu zachovania funkčnosti jestvujúcich cestných priekop (nie sú v správe našej organizácie), ktoré slúžia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z priľahlej komunikácie.
- Na križovanie splaškovej kanalizácie s vodnými tokmi je podľa §27 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii.
- K realizácii križovania splaškovej kanalizácie s vodnými tokmi žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie - Ing. Mgr. Vlček (tel.034/7976120), ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične odsúhlasiť vykonanú realizáciu a posúdi dodržanie našich podmienok. Po ukončení prác žiadame vykonať porealizačné geodetické zameranie (polohové aj výškové) uloženia splaškovej kanalizácie pri jej križovaní s vodnými tokmi a jeho výsledok žiadame odovzdať našej organizácii pre služobné účely.

- Prípadné poškodenie koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov pri križovaní so splaškovou kanalizáciou je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
- Zásah predmetnou stavbou do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., je potrebné riešiť zmluvným vzťahom s našou organizáciou na SVP, š.p. OZ Bratislava, odbor správy majetku.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislava** (stanovisko č. CS SVP OZ BA 185/2021/4 zo dňa 15.02.2021)

- Náš štátny podnik súhlasí so stavbou v zmysle nášho stanoviska č. 3466/2020/2 zo dňa 21.12.2020. Do začiatku realizácie stavby - do vydania stavebného povolenia - žiadame uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spolu s prenájomom častí pozemkov po dobu výstavby (predpokladaná výmera 17m<sup>2</sup> + 8m<sup>2</sup>).

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Moravy, Malacky** (stanovisko č. CS SVP OZ BA1205/2021/2 zo dňa 28.04.2021)

- Lávka je navrhnutá vo vzdialenosti 2,2 m pod mostom št. cesty in.tr. ( Láb - Zohor), v r.km cca 1,3 vodného toku Močiarka. Tesne pod navrhnutým križovaním vodného toku sa nachádza vodomerný profil, ktorý je v správe SHMÚ Bratislava. Spodná hrana navrhovanej lávky sa nachádza na kóte 147,56 mn.m, 40 mm nad spodnou hranou jestvujúceho cestného mosta. Podľa predloženej technickej správy svetlá šírka medzi navrhovanými betónovými piliermi lávky kopíruje svetlú šírku medzi betónovými piliermi cestného mosta nachádzajúceho sa nad lávkou.
- V zmysle uvedeného možno konštatovať, že návrhom lávy nedôjde k zmenšeniu prietokového profilu voči existujúcemu objektu cestného mosta, ktorý sa nachádza nad lávkou. Akým spôsobom bude umiestnené výtlačné potrubie a vodovod na lávke, z predložených podkladov nie je zrejmé.
- Objekt lávky s následným umiestnením potrubia kanalizácie a vodovodu nesmie zužovať a zmenšovať prietokový profil koryta vodného toku a spôsobovať vzdutie hladiny vody a zhoršenie odtokových pomerov koryta vodného toku.
- Upozorňujeme, že podľa §47 ods.3 sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku, povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozili plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku ( pod mostom, lávkou ). Vybudovaním lávky pre peších v tesnej blízkosti jestvujúceho cestného mosta sa môžu sťažiť podmienky pre vykonávanie vyššie uvedených povinností vlastníka (správcu) cestného mosta - prístup mechanizmov vykonávajúcich odstraňovanie nánosov a prekážok v koryte vodného toku pod mostom. Z uvedeného dôvodu preto odporúčame vyžiadať stanovisko k umiestneniu lávky i od vlastníka (resp. správcu) tohto objektu, nakoľko povinnosti vlastníkov stavieb vyplývajú z § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách musia byť vykonávané i po vybudovaní lávky.
- K návrhu lávky je potrebné i stanovisko SHMÚ Bratislava, nakoľko sa v blízkosti riešenej lávky nachádza vodomerný profil v správe tejto organizácie.
- Objekt lávky s ďalšími technickými zariadeniami, ktoré budú na ňom umiestnené musia byť navrhnuté a zrealizované v súlade s STN 736822 „Križovania a súběhy vedení s vodnými tokmi“ a súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákonom č.7/2010 Z.z. ochrane pred povodňami.
- Poškodenie koryta vodného toku alebo jeho pobrežného pozemku počas výstavby je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
- Na križovanie vodného toku (lávka, vodovod, kanalizácia) je podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- Ku križovaniu vodného toku je potrebné vopred prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Mgr. Branislav Vlček, tel.: 0911 102 348), s ktorým budú konzultované tieto práce a ktorý na

základe obhliadky v teréne zápisnične posúdi vykonanú realizáciu a dodržanie našich podmienok.

**Slovenský pozemkový fond Bratislava** (stanovisko č. SPF65093/2021/740/003 zo dňa 27.05.2021)  
SPF udeľuje súhlas s vybudovaním inžinierskych sietí na pozemku SPF za podmienok:

- Stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- Žiadateľ bezodkladne požiadá o zriadenie vecného bremena po realizácii inžinierskych sietí, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m<sup>2</sup>), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF.
- Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

**Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava** (vyjadrenie č. 301-2777/2021/6865 zo dňa 07.06.2021)

S umiestnením lávky v blízkosti našej VS Láb-Močiarka súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Vybudovaním lávky a jej stavebných súčastí nedôjde k obmedzeniu prístupu k našej VS zo štátnej cesty 3.tr. a poľnej cesty v blízkosti objektu.
- Po vybudovaní lávky a jej stavebných súčastí bude zabezpečený voľný manipulačný priestor v okolí min. 2,5 m od VS.
- Vybudovaním lávky a jej stavebných súčastí nedôjde k zmene prietokového profilu v okolí VS, nakoľko v tomto mieste SHMÚ vykonáva aj priame merania prietoku. Osadením lávky nevznikne vzdutie vodnej hladiny ani iné anomálie v prúde toku.
- V prípade poškodenia našej VS pri výstavbe lávky bezodkladne kontaktovať SHMÚ, s povinnosťou uvedenia nášho objektu do pôvodného stavu.

**Obvodný banský úrad, Bratislava** (vyjadrenie č. 1130-3048/2020 zo dňa 19.01.2021)

- Tunajší úrad v predmetnej veci oznamuje, že k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Splašková kanalizácia IBV Konopisko - výtlak z ČS, Láb, okres Malacky“ na pozemkoch s pare. č. 1434/1,3866/5,3866/6,3866/17,3866/48,3866/53 a 4370/1 (Reg. C-KN) a na pozemkoch s pare. č. 671/1, 674, 789/1,1434/2 a 1437/3 (Reg. E-KN) v k.ú. Láb (mimo zastavaného územia obce) nemá námietky.
- Podľa evidencie tunajšieho úradu sa na záujmovom území nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov.
- Predmetná stavba nezasahuje do chráneného ložiskového územia Láb a taktiež nezasahuje ani do chráneného územia Plavecký Štvrtok.

**NAFTA a.s., Bratislava** (stanovisko č. 3-10801/OSP/2020/KP zo dňa 03.12.2020)

- Predmetná stavba je situovaná v Prieskumnom území Viedenská panva Sever určenom toho času spoločnosti, avšak mimo iné osobitné územia, ktorých držiteľom k dnešnému dňu je spoločnosť, taktiež sa nenachádza v oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.



- Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť nemá námietky k projektovej dokumentácii stavby „Splašková kanalizácia IBV Konopnisko“ v katastrálnom území Láb na vyššie uvedených pozemkoch.

**Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava** (vyjadrenie č. ASM-41-2392/2020 zo dňa 19.10.2020)

- Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou plánovanej akcie „Splašková kanalizácia IBV Konopnisko, obec Láb“. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio relová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

**Krajský pamiatkový úrad Bratislava** (záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/22766-2/94190/KER zo dňa 19.11.2020)

Súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území s podmienkou:

- V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

**Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** (stanovisko zo dňa 27.01.2021)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Splašková kanalizácia IBV Konopnisko – výtlak z ČS“ k. ú. Láb, podľa projektovej dokumentácie, za týchto podmienok:

- Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 o Energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava-mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova 3.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN.
- Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať pracovníkov SEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
- V prípade potreby preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a. s. budú riešené v zmysle §45 Zákona č. 251/2012 Z. z. na náklady toho kto potrebu preložky vyvolal.
- Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

**SPP - distribúcia, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. TD/NS/0161/2021/Pe zo dňa 05.03.2021)

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
  - pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam
  - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
  - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. 50961/40201/2020/Šp zo dňa 07.01.2021)

- Predmetnú splaškovú kanalizáciu BVS nevlastní ani neprevádzkuje. O vyjadrenie je potrebné požiadať vlastníka resp. prevádzkovateľa.

**RNDr. Peter Vyskočil, Marianka – prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obci Láb** (vyjadrenie zo dňa 07.10.2019)

Z hľadiska ochrany vodných pomerov a po dohode s vlastníkom obecnej kanalizácie (obcou Láb) sa s projektovou dokumentáciou súhlasí, a to za nasledovných podmienok:

- Jestvujúca stoka AC-2, do ktorej bude zaústené výtlačné potrubie z ČS11, je zaústená do ČS2 na lokalite „Kút“. Obec Láb pred započatím stavby alebo počas nej prehodnotí výkon čerpadiel v ČS2 a v prípade potreby zabezpečí ich výmenu za výkonnejšie.
- V súčasnosti je obecná ČOV kapacitne preťažená, a to hlavne z dôvodu vysokého podielu odpadových vôd zo žump. To znamená, že odkanalizovanie lokality Konopisko bude možné až po rekonštrukcii ČOV, ktorú obec Láb plánuje v priebehu roka 2021 s cieľom zvýšenia jej kapacity. Z uvedeného dôvodu pripájanie jednotlivých nehnuteľností na skolaudovanú kanalizáciu na lokalite Konopisko bude možné až po ukončení rekonštrukčných prác na ČOV.
- Predložené riešenie odkanalizovania IBV Konopisko je spojené s istými zmenami pôvodne plánovanej a schválenej stavby „Kanalizácia obce Láb III. etapa“. Tieto zmeny budú musieť byť zo strany obce Láb do PD dodatočne zapracované a schválené.
- Investor a obec Láb sa budú musieť dohodnúť na budúcom vlastníctve predkladanej stavby. Buď zostane vo vlastníctve investora a investor bude musieť zabezpečiť jej prevádzkovanie v zmysle zákona č. 442/2002, alebo bude odovzdaná obci a zaradená do obecnej verejnej kanalizácie.

- V priebehu stavebných prác budú zo strany investora dodržané všetky súvisiace predpisy a normy a budú dodržané všetky postupy a opatrenia, aby v priebehu prác nedošlo k poškodeniu kanalizačného potrubia, prípadne iných jestvujúcich inžinierskych sietí.
- Na jednotlivých kanalizačných prípojkách budú osadené revízne šachty.
- Na kanalizačné prípojky je zakázané napájať dažďové zvodky zo stiech a z komunikácie.
- Budúci vlastníci jednotlivých nehnuteľností budú musieť s obcou Láb uzatvoriť zmluvnú dohodu o odvádzaní a čistení odpadových vôd.
- Všeobecné podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu sú zhrnuté v § 23 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

**Slovak Telekom, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. 66120325421 zo dňa 16.11.2020)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Stavebník je povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany SEK.

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk +421 34 6512662.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

**Hydromeliorácie, š.p., Bratislava (vyjadrenie č. 7119-2/120/2020 zo dňa 25.01.2021)**

- Po preverení preloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že navrhovaný výtlak - HDPE DN 80 - PN 16, dĺžka 870,41 m stavby „Splašková kanalizácia IBV Konopisko výtlak z ČS“ bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu „D“ DN 400 vodnej stavby „ZP Veľké Leváre - Malacky III.“ (evid. č. 5201 366) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania vr. 1988 s celkovou výmerou 1 768 ha.
- V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 1 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia a navrhovaného výtlaku stavby. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytneme a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č.t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č.t. 0903 997 972.
- V prílohe č. 03 „Situácia“ „Kanalizácia IBV Konopisko“ v M 1 : 250, arch. č. 25-PS- 2019 z mesiaca 12.2020 je križovanie výtlaku z ČS so závlahovou vetvou „D“ D 400 vodnej stavby „ZP Veľké Leváre - Malacky III.“ (evid. č. 5201 366) zakreslené.
- Taktiež v prílohe 05 „Pozdĺžny profil - výtlak“ „Kanalizácia IBV Konopisko“ v M 1 : 1000/100, arch. č. 25-PS-2019 z mesiaca 11.2020 je križovanie výtlaku z ČS so závlahovou vetvou „D“ D 400 vodnej stavby „ZP Veľké Leváre - Malacky III.“ (evid. č. 5201 366) zakreslené.
- Križovanie so závlahovým potrubím DN 400 bude realizované prekopením, výtláčne potrubie bude uložené v OC chráničke 0273x9 mm - dl. 4,0 m.
- V prílohe č. 13 „Vzor križovania výtlaku so závlahovým potrubím“ „Kanalizácia IBV Konopisko“, arch. č. 25-PS-2019 z mesiaca 11.2020 je zakreslený vzorový detail križovania potrubia výtlaku so závlahovým potrubím M 1:100/100. Križovanie bude realizované v zmysle STN 73 6961. Výtlak bude uložený v chráničke min. 0,3 m nad závlahovým potrubím. Výkopy sa v mieste križovania budú vykonávať ručne. Križovanie bude realizované vrchom, potrubie výtlaku bude uložené v chráničke s presahom min. 2,0 m na obe strany od osi závlahového potrubia.
- S predloženým technickým riešením križovania potrubia výtlaku stavby „Splašková kanalizácia IBV Konopisko výtlak z ČS“ v k. ú. Láb s podzemným rozvodom závlahovej vody, vetvou „D“ DN 400 vodnej stavby „ZP Veľké Leváre - Malacky III.“ (evid. č. 5201 366) v správe Hydromeliorácie, š.p. súhlasíme.
- Závlahovú stavbu - podzemné závlahové potrubie žiadame rešpektovať.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie potrubia výtlaku so závlahovým potrubím vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 a v zmysle projektovej dokumentácie
- začiatok prác oznámiť pracovníkovi Hydromeliorácie, š.p., kontaktná osoba - Mgr. Brúsik, č.t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č.t. 0903 997 972
- pred zasypaním križovania prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom v stavebnom denníku) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania potrubia výtlaku so závlahovou vetvou „D“ DN 400.

**Sitel, s.r.o., Bratislava (vyjadrenie č. 210108-0040 zo dňa 16.02.2021)**

- V záujmovom území stavby sa nenachádzajú EKS v majetku SITEL s.r.o..

- Upozornenie: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona. Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

### C) Ďalšie podmienky:

- Stavba sa umiestni v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: HYDROTEAM contracting s.r.o. – Ing. Helena Kováčová, Prostredná 96/21, 900 21 Svätý Jur a je v súlade so situačným plánom na podklade katastrálnej mapy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
- Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebného úradu.
- Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby bude odvázaný na riadenú skládku, zemina z výkopov káblovej ryhy bude použitá na jej spätný zásyp. Pre skladovanie stavebného materiálu budú používané iba vopred určené plochy.
- Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať ustanovenia vyhlášky č. 532/2002, ktorou sa upravujú všeobecné technické požiadavky na stavbu, príslušné STN a súvisiace predpisy pre navrhovanie stavieb, vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.
- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie stavebného povolenia ich zapracovaním do projektu stavby pre stavebné povolenie a stanoviskami dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
- Navrhovateľ je povinný splniť podmienky samostatných rozhodnutí, ktoré vydali dotknuté orgány a ktoré súvisia s navrhovanou stavbou a najneskôr pri kolaudácii preukázať ich splnenie.
- Pri spracovaní projektu stavby k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.
- Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť spracovaná podľa § 9 a § 13 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pričom jej neopomenuteľnou súčasťou musí byť aj statika navrhovanej stavby, statické posúdenie staticky rozhodujúcich konštrukcií a projekt organizácie výstavby (POV).
- V projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie zohľadniť všetky podmienky dotknutých orgánov štátnej správy.
- Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.
- K žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí stavebník preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa stavba v rozsahu jej všetkých objektov umiestňuje (list vlastníctva stavebníka, Nájomné zmluvy, Zmluvy o zriadení vecného bremena,...). Navrhovateľ v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukáže, že je vlastníkom pozemkov alebo že má k pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadované stavby.
- Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.

### D) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania neboli vznesené námietky voči umiestneniu stavby.

Platnosť rozhodnutia:

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V súlade s ustanovením § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

## ODÔVODNENIE

Dňa 16.02.2021 podal navrhovateľ MAINDATA spol. s r.o., so sídlom Senická 3807/23, 811 04 Bratislava, IČO 35 686 235 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IBV KONOPISKO“, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parcela registra „C“

KN č. 3866/53, 3866/5, 3866/44, 3866/46, 3866/6, 3866/48, 3866/17, 4370/1, 796/5, 1434/1 a registra „E“ KN č. 1434/2, 4, 1437/3, 671/1 – líniová stavba v k. ú. Láb.

Stavba bude umiestnená vo vyššie uvedenej objektovej skladbe podľa predloženej dokumentácie, ktorú spracoval HYDROTEAM contracting s.r.o. – Ing. Helena Kováčová, Prostredná 96/21, 900 21 Svätý Jur.

Začatie územného konania oznámil tunajší stavebný úrad listom č. OL-2021/74/2290/JT zo dňa 14.06.2021 všetkým účastníkom konania, správcom sietí, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým organizáciám.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí boli prenesené do podmienok územného rozhodnutia. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby.

Začatie územného konania verejnou vyhláškou oznámil tunajší stavebný úrad listom č. OL-2021/74/2290/JT zo dňa 14.06.2021. Oznámenie verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Láb a zároveň spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka obce Láb).

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Stavebný úrad, ktorý doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou, je povinný zvoliť tento rovnaký spôsob doručovania (tzv. verejnú vyhlášku) u všetkých účastníkov konania bez rozdielu.

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 13.07.2021 boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému návrhu umiestnenia stavby.

V územnom konaní sa stavebný úrad sústredil na posúdenie návrhu najmä z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad preskúmal podklady vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, ich prípadné podmienky a pripomienky určil stavebný úrad ako podmienky umiestnenia a ich splnenie bude skúmať v stavebnom konaní.

Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili všetky dotknuté orgány a organizácie. Ich podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich zohľadniť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov nevyplývala žiadna pochybnosť o nepriaznivom vplyve stavby a ani o tom, že by navrhovaná stavba bola v území nevhodnou.

Pozemky parcela registra „C“ č. 3866/53 (výmera 29 m<sup>2</sup>, orná pôda), parcela č. 3866/5 (výmera 455 m<sup>2</sup>, ostatná plocha), parcela č. 3866/44 (výmera 92 m<sup>2</sup>, ostatná plocha), parcela č. 3866/46 (výmera 228 m<sup>2</sup>, ostatná plocha), parcela č. 3866/6 (výmera 887 m<sup>2</sup>, ostatná plocha), parcela č. 3866/48 (výmera 14 m<sup>2</sup>, ostatná plocha) k. ú. Láb sú vo vlastníctve Ing. Dušan Statelov r. Statelov a Zora Statelová r. Schneidgenová, spoluvlastnícky podiel 1/1, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2878 – súhlas zo dňa 16.02.2021.

Pozemky parcela registra „C“ č. 3866/17 (výmera 126 m<sup>2</sup>, orná pôda) a parcela č. 796/5 (výmera 35 m<sup>2</sup>, orná pôda) k. ú. Láb sú vo vlastníctve MAINDATA, spol. s r.o., IČO: 35686235, spoluvlastnícky podiel 1/1, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3547.

Pozemok parcela registra „E“ č. 4 (výmera 424 m<sup>2</sup>, záhrada) k. ú. Láb je vo vlastníctve Ing. Zora Statelová r. Schneidgenová, spoluvlastnícky podiel 1/1, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3725 – súhlas zo dňa 10.07.2021.

Pozemky parcela registra „C“ č. 4370/1 (výmera 15567 m<sup>2</sup>, vodná plocha) a parcela registra „E“ č. 1437/3 (výmera 184 m<sup>2</sup>, vodná plocha) k. ú. Láb sú vo vlastníctve SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., spoluvlastnícky podiel 1/1, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2266 – súhlas č. CS SVP OZ BA 185/2021/4 zo dňa 15.02.2021.

Pozemky parcela registra „C“ č. 1434/1 (výmera 2460 m<sup>2</sup>, zastavaná plocha a nádvorie) a parcela registra „E“ č. 1434/2 (výmera 2104 m<sup>2</sup>, ostatná plocha) k. ú. Láb sú vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond, spoluvlastnícky podiel 1/1, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2065 – súhlas č. SPF65093/2021/740/003 zo dňa 27.05.2021.

Pozemok parcela registra „E“ č. 671/1 (výmera 63321 m<sup>2</sup>, ostatná plocha) k. ú. Láb je vo vlastníctve - obec Láb, spoluvlastnícky podiel 1/1, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2035 – súhlas zo dňa 14.12.2020: Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 48/2020.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská:

- PD stavby, vypracovaná HYDROTEAM contracting s.r.o. – Ing. Helena Kováčová
- výpis z obchodného registra
- listy vlastníctva č. 2878, 3547, 3725, 2266, 2065, 2035
- stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MA-OSZP-2021/014087/GAM zo dňa 15.06.2021
- záväzné stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-MA-OSZP-2020/016302-002 zo dňa 28.10.2020
- vyjadrenie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č. OU-MA-OSZP-2020/016062/482 zo dňa 29.10.2020
- vyjadrenie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH č. OU-MA-OSZP-2020/016249 zo dňa 29.12.2020
- stanovisko Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor č. OU-MA-PLO/2021/007320-2/ST zo dňa 14.01.2020
- záväzné stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor krízového riadenia č. OU-MA-OKR-2020/005525-2 zo dňa 05.11.2020
- stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-MA-OCDPK-2021/007979-002 zo dňa 26.01.2021
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. HŽP/17584/2020 zo dňa 19.11.2020
- stanovisko OR HaZZ, Malacky č. ORHZ-MA1-2020/001082-003 zo dňa 30.10.2020
- vyjadrenie Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Bratislava č. 1762/20/1541/OSI zo dňa 11.01.2021
- vyjadrenie Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Bratislava č. 640/21/548/OSI zo dňa 11.06.2021
- záväzné stanovisko BSK, odbor dopravy, Bratislava č. 02601/2020/PK-67/35749/2020 zo dňa 16.11.2020
- stanovisko SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Malacky č. CS SVP OZ BA/3466/2020/2 zo dňa 21.12.2020
- stanovisko SVP, š.p., Bratislava č. CS SVP OZ BA/185/2021/4 zo dňa 15.02.2021
- stanovisko Slovenského pozemkového fondu Bratislava č. SPF65093/2021/740/003 zo dňa 27.05.2021
- vyjadrenie Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava č. 301-2777/2021/6865 zo dňa 07.06.2021
- vyjadrenie Obvodného banského úradu Bratislava č. 1130-3048/2020 zo dňa 19.01.2021
- stanovisko NAFTA a.s., Bratislava č. 3-10801/OSP/2020/KP zo dňa 03.12.2020
- vyjadrenie MO SR, Agentúra správy majetku, Bratislava č. ASM-41-2392/2020 zo dňa 19.10.2020
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2020/22766-2/94190/KER zo dňa 19.11.2020
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava zo dňa 27.01.2021
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0161/2021/Pe zo dňa 05.03.2021
- vyjadrenie BVS, a.s., Bratislava č. 50961/40201/2020/Šp zo dňa 07.01.2021
- vyjadrenie RNDr. Petra Vyskočila prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v obci Láb zo dňa 07.10.2019
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612032421 zo dňa 16.11.2020
- vyjadrenie Hydromeliorácií, š.p., Bratislava č. 7119-2/120/2020 zo dňa 25.01.2021
- vyjadrenie SITEL s.r.o., Bratislava č. 210108-0040 zo dňa 16.02.2021 a iné

Stavebný úrad posúdil predložený návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám



neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad podmienkami územného rozhodnutia vymedzil územie pre umiestnenie stavby a stanovil podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie stavby. Do podmienok územného rozhodnutia boli prenesené tie podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí, ktoré sa týkali umiestnenia stavby.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a) vo výške 300,00 EUR bol zaplatený dňa 16.02.2021 a 07.06.2021.

## POUČENIE

Proti rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomným podaním na tunajší stavebný úrad (podateľňa Obecného úradu Láb).

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa ust. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky, preto musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Láb a na internetovej stránke obce Láb. Za deň doručenia rozhodnutia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia na úradnej tabuli.



  
**Marián MORAVČÍK**  
starosta obce

### Doručuje sa:

**Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli na dobu 15 dní:**

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou – navrhovateľovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, v ktorých je navrhovaná stavba umiestnená a vlastníkom susedných pozemkov v k. ú. Láb

Obec Láb – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

rozhodnutie bolo vyvesené dňa 21-07-2021 rozhodnutie bolo zvesené dňa .....

Internetová stránka obce Láb [www.lab.sk](http://www.lab.sk) – úradná tabuľa, zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: 21-07-2021 Ukončené dňa: .....

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Podľa § 36 ods. 4 Stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.



### **Doručuje sa:**

Na vedomie navrhovateľovi:

1. MAINDATA spol. s r.o., Senická 3807/23, 811 04 Bratislava  
Vlastníci dotknutých pozemkov:
2. verejnou vyhláškou pre vlastníkov pozemkov parcela registra „C“ č. 3866/53, 3866/5, 3866/44, 3866/46, 3866/6, 3866/48, 3866/17, 4370/1, 796/5, 1434/1 a registra „E“ KN č. 1434/2, 4, 1437/3, 671/1 k. ú. Láb a ostatných neznámych vlastníkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté
3. verejnou vyhláškou pre vlastníkov susedných pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté

Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a správcovia inžinierskych sietí:

4. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - posudzovanie vplyvov, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný úrad, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
9. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Legionárska 882, 901 01 Malacky
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
13. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
14. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
18. ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o., Olšovského 228/34, 901 01 Malacky
19. RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Marianka – prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obci
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
22. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05 Bratislava
23. Okresný úrad Malacky, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky
24. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Zámocká 5, 901 01 Malacky
25. Regionálne cesty, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
26. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
27. Hydromelióracie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
28. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
29. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
30. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
31. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
32. Slovenská električiarň a prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
33. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
34. Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
35. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17, 833 15 Bratislava
36. tu

príloha: prehľadná situácia č. výkresu B.1 v mierke 1:10000 vypracovaná Ing. Helenou Kováčovou

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

1. Ing. Dušan Stateľov, Na Ovsisku 1, 900 33 Marianka
2. Zora Stateľová, Senická 23, Na Ovsisku 1, 900 33 Marianka
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
5. Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb
6. HYDROTEAM contracting s.r.o. – Ing. Helena Kováčová, Prostredná 96/21, 900 21 Svätý Jur

príloha: prehľadná situácia č. výkresu B.1 v mierke 1:10000 vypracovaná Ing. Helenou Kováčovou

LEGENDA:

-  VYBUDOVANÁ KANALIZÁCIA  
 NAVRHOVANÝ VÝTLAK AG-1 "KONOPISKO"

Výkres overený v územnom konaní,  
je platný len pri dodržaní podmienok  
uvedených v rozhodnutí


č.j.: OL-2021/7614851/07

Zo dňa: 19-07-2021


Podpis: .....



VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv



8

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VEDÚCI ORGANIZÁCIE:		
ING. H. KOVÁČOVÁ	ING. H. KOVÁČOVÁ	ING. KOVÁČOVÁ		
DIG.SÚB.: konopisko.dwg	KONTROLA:		Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur	
INVESTOR.: MAINDATA, spol. s. r. o, Senická 23, 811 04 Bratislava			FORMÁT:	2 x A4
<p style="text-align: center; color: red;">"SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IBV KONOPISKO"</p>			DÁTUM:	10/2020
			STUPEŇ PD:	DUR
			Č. ZÁKAZKY:	20210103
			ARCHÍV. Č.:	20210103
PRÍLOHA:			MIERKA:	Č. PRÍLOHY:
PREHĽADNÁ SITUÁCIA			1:10000	B.1

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom spol. HYDROTEAM contracting s.r.o. Nesmie byť bez predošlého písomného súhlasu kopírovaná, rozmnožovaná a sprístupnená iným fyzickým alebo právnickým subjektom.

