



č.j.:OU-MA-OSZP-2022/007883/130

V Malackách dňa 15.03.2022

OBEC LAB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LAB

Došlo
dňa: 18 -03- 2022

Pod. číslo:	450	Cíllo spisu:
Prílohy/ listy:		Vybavuje: JT

Rozhodnutie

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5, ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby **vydáva**:

žiadateľovi: MAINDATA, spol. s r.o., Senická 23, 811 04 Bratislava IČO: 35 686 235

povolenie

na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona § 66 stavebného zákona, „Splašková kanalizácia IBV Konopisko“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

a) Účelom stavby je napojenie zrealizovanej gravitačnej kanalizácie v lokalite Konopisko na prečerpávaciu stanicu v lokalite a odvedenie spaškových vôd výtlachným potrubím do obecnej kanalizácie od budúcich producentov z RD v IBV Konopisko.

b) Členenie stavby:

SO 01 Výtlachné potrubie:

- zberač AG-1, PVC-U-DN 315x12,1 mm, SN10, dĺžky 10,0 m
- výtlachné potrubie AG-1 Safe Tech PE100 RC DN90x5,4 mm, PN10, dĺžky 879,82 m
- čistiaca šachta, betónová šachta DN1000
- v km 0,27606-km 0,29327 sa zrealizuje križovanie s vodným tokom Močiarka riadeným vrštaním, výtlachné potrubie uložené v HDPE chráničke Ø219x6,3 mm v dĺžke 17,20 m
- križovanie s prieplustom realizované prekopaním, výtlachné potrubie uložené v bet. bloku, dĺžky 4,0 m (koryto pravostranného prítoku potoka Oliva)
- križovanie so závlahovým potrubím DN 400 bude realizované prekopaním, výtlachné potrubie uložené v OC chráničke Ø273x9 mm, dĺžky 4,0 m
- križovanie s komunikáciou realizované prekopaním, výtlachné potrubie uložené v OC chráničke Ø273,9x6,3 mm v dĺžke 15,0 m , zač. km 0,86482
- úsek výstavby potrubia DN80 pod štátnej cestou sa zrealizuje zarážaním oceľových chráničiek, križovanie sa zrealizuje v km 0,2999 až km 0,31099, vodovodné potrubie uložené v OC chráničke Ø273x9 mm, v celkovej dĺžke 11,0 m

SO 02 Čerpacia stanica – ČS11 „Konopisko“:

- ČS 11 je navrhnutá ako podzemný objekt s jednou akumulačnou komorou (mokrou čerpacou jímkou), využiteľný objem akumulačnej komory je 2, 01 m³, z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným potrubím „VG-1“ do existujúcej kanalizačnej šachty Š95 pri kostole, tvar akumulačnej komory je v pôdoryse kružnica s vnútorným priemerom 1600 mm s hrúbkou steny 205 mm, Q = 5,0 l/s, H=18,5m
- v ČS sú navrhnuté dve ponorné kalové čerpadlá pre mokrú inštaláciu s vortexovým obežným kolesom, v zostave jedno pracovné a jedno ako vstavaná 100% rezerva, menovité parametre jedného čerpadla sú Q = 5,1 l/s, H=19,2 m, ovládanie čerpadiel bude súčasťou dodávky na nastavenie vstupnej inštalácie celej technológie prečerpávania, prenosy o zapínaní a vypínaní čerpania, ako aj poruchového hlásenia je navrhnuté cez GSM modul umiestnený v rozvádzaci RM a DT – kombinovaný rozvádzací technológie a silového napájania
- pri ČS11 bude úprava spevnených plôch o výmere 26m²

- c) Stavba sa uskutoční na pozemkoch reg. „C“ par. č. 3866/53, 3866/5, 3866/44, 3866/46, 3866/6, 3866/48, 3866/17, 4370/1, 796/5, 1434/1 a na pozemkoch reg. „E“ par. č. 1434/2, 4, 1437/3, 671/1, k.ú. Láb.
- d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
- e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota – 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- f) Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.

Povinnosti stavebníka:

1. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.
3. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a podľa § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné stavebné výrobky.
5. Pred zahájením výkopových prác sa musí previesť presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí od správcov, aby nedošlo k ich porušeniu.
6. V blízkosti IS sa musia výkopové práce prevádzkať ručne.
7. Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k úniku znečistujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
8. Treba rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné páisma podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sietí je možné vykonáť pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava-mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3.

9. Západoslovenská distribučná a.s. požaduje dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
10. Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. treba vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach treba dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN.
11. V prípade potreby preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. budú riešené v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. na náklady toho kto potrebu preložky vykonal.
12. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP-distribúcia, a.s., Bratislava alebo elektronickej.
13. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosťi 100m bezplatne.
14. Stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác SPP-D upozorňuje, že môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
16. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
17. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého („NTL“) plynovodu a stredotlakého („STL“) plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého („VTL“) plynovodu až po predchádzajúcim vytýčením týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokial' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
18. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
19. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný

- predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
20. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 21. Ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do staveného denníka.
 22. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 23. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 24. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 25. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viest k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 26. SPP-D upozorňuje, že môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospiešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 27. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02.
 28. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 29. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosťi v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 30. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.
 31. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
 32. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 33. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť.
 34. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

35. V zmysle §66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekladky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
36. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
37. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
38. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
39. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu.
40. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
41. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia.
42. Jestvujúca stoka AC-2, do ktorej bude zaústené výtlačné potrubie z ČS11, je zaústená do ČS2 v lokalite „Kút“. Obec Láb pred začatím stavby alebo počas nej prehodnotí výkon čerpadiel v ČS2 a v prípade potreby zabezpečí ich výmenu.
43. V súčasnosti je obecná ČOV kapacitne pretázená, a to hlavne z dôvodu vysokého podielu odpadových vôd zo žúmp. To znamená, že odkanalizovanie lokality Konopisko bude možné až po rekonštrukcii ČOV, ktorú obec Láb plánuje s cieľom zvýšenia kapacity. Z uvedeného dôvodu pripájanie jednotlivých nehnuteľností na skolaudovanú kanalizáciu v lokalite Konopisko bude možné až po ukončení rekonštrukčných prác na ČOV.
44. Investor a obec Láb sa budú musieť dohodnúť na budúcom vlastníctve predkladanej stavby. Budť zostane vo vlastníctve investora a investor bude musieť zabezpečiť jej prevádzkovanie v zmysle zákona č. 442/2002, alebo bude odovzdaná obci a zaradená do obecnej verejnej kanalizácie.
45. V priebehu stavebných prác budú zo strany investora dodržané všetky súvisiace predpisy a normy a budú dodržané všetky postupy a opatrenia, aby v priebehu prác nedošlo k poškodeniu kanalizačného potrubia, prípadne iných jestvujúcich inžinierskych sietí.
46. Na jednotlivých kanalizačných prípojkách budú osadené revízne šachty.
47. Na kanalizačné prípojky je zakázané napájať dažďové zvody zo striech a z komunikácie.
48. Budúci vlastníci jednotlivých nehnuteľností budú musieť s obcou Láb uzatvoriť zmluvnú dohodu o odvádzaní a čistení odpadových vôd.
49. Všeobecné podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu sú zhrnuté v § 23 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
50. V prípade nepredvídanej nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne označí nález KPÚ BA a nález

ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

51. Závlahovú stavbu – podzemné závlahové potrubie treba rešpektovať.
52. Križovanie potrubia výtlaku so závlahovým potrubím treba vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 a v zmysle projektovej dokumentácie.
53. Začiatok prác oznámiť pracovníkovi Hydromeliorácie, š.p.
54. Pred zasypaním križovania prizvať pracovníkov Hydromeliorácie, š.p., ktorí protokolárne (zápisom v stavebnom denníku) odsúhlasia vykonanie križovania.
55. V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
56. Po ukončení stavebných prác treba predložiť porealizačné zameranie križovania potrubia výtlaku so závlahovou vetvou „D“ DN400.
57. K realizácii križovania splaškovej kanalizácie s vodnými tokmi treba prizvať zástupcu SVP, š.p., ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične odsúhlasi vykonanú realizáciu a posúdi dodržanie podmienok SVP. Po ukončení prác treba vykonať porealizačné geodetické zameranie (polohové aj výškové) uloženia splaškovej kanalizácie pri jej križovaní s vodnými tokmi a jeho výsledok žiadame odovzdať SVP, š.p., pre služobné účely.
58. Prípadne poškodenie koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov pri križovaní so splaškovou kanalizáciou je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
59. Zásah predmetnou stavbou do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., je potrebné riešiť zmluvným vzťahom na SVP, š.p. OZ Bratislava, odbor správy majetku.
60. Treba uzatvoriť s SVP š.p. zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spolu s prenájom časti pozemkov po dobu výstavby (predpokladaná výmera $17m^2 + 8m^2$).
61. V prípade uloženia splaškovej kanalizácie do jazdného pruhu cesty III/1107 je potrebné kanalizáciu uložiť do osi jazdného pruhu.
62. Stavebnými prácami nesmie byť narušené teleso cesty III/1107, jej existujúci odvodňovací systém a vozovka cesty nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia, treba toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty III/1107 nesmie byť ukladaný stavebný ani odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohrozíť stabilitu cesty III. triedy a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.
63. Je potrebné rešpektovať záväzné stanovisko správcu cesty III/1107 – Regionálne cesty Bratislava, a.s.
64. V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné pri zásahu do telesa cesty III/1107 požiadať cestný správny orgán – okresný úrad v Malackách, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.

V extravidé obce:

65. Výtlachné potrubie v úseku od plánovanej IBV pozdĺž cesty III/1107 smerom do obce treba umiestniť za jestvujúce vodovodné potrubie, d'alej od cesty. Na celej dĺžke výtlachného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty III/1107, nakoľko nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa cesty III/1107.
66. Koreňovú sústavu pôvodného cestného stromoradia je potrebné ochrániť. Poškodené stromy sa môžu odstrániť len na základe povolenia cestného správneho orgánu – Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
67. Pre trasovanie výtlachného potrubia v ochrannom pásmi cesty III/1107 (t. j. 20m od osi komunikácie) treba požiadať o udelenie výnimky Okresný úrad Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

68. Križovanie výtlaku s cestou III/1107 je možné pretláčaním, s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám na oboch stranach musí byť realizovaný za vonkajšou hranou cestného telesa cesty III/1107 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa/päta násypu), potrebné paženie zo strany cesty III/1107 – realizácia v zmysle predložených spracovaných výkresov. Na pretláčanie vydáva povolenie Okresný úrad Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V intraviláne obce:

69. Ryhu pre výtlačné potrubie pozdĺž cesty III/1107 treba umiestniť tesne pozdĺž oplotenia pozemkov. Na celej dĺžke výtlačného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty III/1107, nakoľko nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa cesty III/1107.
70. Zásah do vozovky cesty III/1107 v mieste napojenia na jestvujúcu šachtu (jestvujúcu kanalizáciu) bude zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky. Po obsype potrubia treba zásyp ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne ryhu zabetónovať v hr. 0,20m (vo výške 0,10m pod niveletou vozovky zo zváranou oceľovou sieťovinou Ø/8Ø8 – 150/150) z vyložením 0,20m po oboch stranach výkopu, s penetračným postrekom betónového podkladu. Následne sa položí vrstva asfaltového betónu v hrúbke 0,05m.
71. Výkop kanalizačného potrubia vo vozovke cesty, v križovatke cesty III/1107 z miestnej komunikáciou treba zabezpečiť dostatočným pažením tak, aby nedošlo k zosuvu cesty. Zásyp ryhy je nutné realizovať po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou.
72. Požadované zhutnenie zásypu treba doložiť výsledkami kontrolných skúšok, ktoré budú robené autorizovanou organizáciou na vykonanie stavebných meraní, s upresnenými miestami kontrolných skúšok.
73. Súčasťou stavby musia byť aj všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej zástavbe.
74. Na práce v cestnom telese cesty III/1107 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa/násypové teleso) – zvláštne užívanie je potrebné povolenie Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Pred požiadanim je investor stavby povinný s RC uzavrieť písomný záväzok s podmienkami, za ktorých je možné rozkopávku realizovať.
75. Projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riadiťstva PZ ODI Malacky a určeniu Okresného úradu Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
76. Pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru príahlých komunikácií, treba predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby – prenosné dopravné značenie na Okresný dopravný inšpektorát v Malackách.
77. V prípade použitia PP na nepoľnohospodársky účel na dobu kratšiu ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, avšak pred začatím samotnej výstavby)
78. V prípade trvalého záberu PP (osadenie prečerpávacej stanice na parcele č. 3866/53 reg. C KN k.ú. Láb) je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z PP v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (po vydaní územného rozhodnutia, avšak pred vydaním stavebného povolenia).
79. Ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dôvodu stavby ponechať je na ich výrub podľa § 47 ods. 3 zákona potrebný súhlás orgánu ochrany prírody.
80. Pôvodca (investora) stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opäťovné použitie, recyklácia, zhodnocovanie, zneškodňovanie),

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
81. Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi.
82. Pôvodca nebezpečného odpadu (napr. izolačných materiálov a stavebných materiálov obsahujúcich azbest) je povinný odovzdať odpad len osobe/organizácii oprávnenej na nakladanie s takýmto druhom odpadu.
83. Odpad, kat. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
84. Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zriadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.
85. Po ukončení výkopových prác, treba terén vrátiť do pôvodného stavu.
- 86. Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby treba požiadať tunajší úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 stavebného zákona a v súlade s § 26, ods. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky.**

V rámci konania neboli vznesené námitky účastníkov konania.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ, MAINDATA, spol. s r.o., Senická 3807/23, 811 04 Bratislava zastúpená Ing. Dušanom Strelcovom, podal dňa 22.07.2021 na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu: „Splašková kanalizácia IBV Konopisko“, pozemkoch reg. „C“ par. č. 3866/53, 3866/5, 3866/44, 3866/46, 3866/6, 3866/48, 3866/17, 4370/1, 796/5, 1434/1 a na pozemkoch reg. „E“ par. č. 1434/2, 4, 1437/3, 671/1, k.ú. Láb. Stavba bude realizovaná vo vyššie uvedenej objektovej skladbe podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur.

V žiadosti boli uvedené údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii a vyjadrení dotknutých orgánov.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznánil začatie stavebného konania, ktoré malo povahu verejnej vyhlášky, dotknutým orgánom, obci a známym účastníkom konania listom č. OU-MA-OSZP-2021/016204/290 zo dňa 05.10.2021.

Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí boli prenesené do podmienok stavebného povolenia. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Vlastníctvo k pozemkom bolo preukázané LV č. 2878, LV č. 3547, a LV č. 2266, LV č. 3726, LV č. 3725, LV č. 2035, k.ú. Láb.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal žiadosť a všetky predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňala požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Tunajší úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. OL-2021/74/4851/JT zo dňa 19.07.2021 (právoplatné 23.08.2021), súhlas miestne príslušného stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 a § 140 b ods. 1) stavebného zákona č. OL-2021/260/5221 zo dňa 14.09.2021, ktoré vydal stavebný úrad obce Láb. K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: ORHZ Malacky-č. ORHZ-MA1-2020/001082-003 zo dňa 30.10.2020, Slovak Telekom a.s., Bratislava- č. 6612129865 zo dňa 05.10.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 27.01.2021, SPP, a.s., Bratislava-č. TD/NS/0741/2021/Pe zo dňa 08.11.2021, BVS, a.s., Bratislava-č. 50961/40201/2020/Šp zo dňa 07.01.2021, RNDr. P. Vyskočil, Marianka zo dňa 07.10.2019, SITEL, s.r.o., Bratislava-č. 210108-0040 zo dňa 16.02.2021, KPÚ, Bratislava-č.KPUBA-2020/22766-2/94190/KER zo dňa 19.11.2020, SVP, š.p., Malacky-č. CS SVP OZ BA/3466/2020/2 zo dňa 21.12.2020, MO SR, Bratislava-č. ASM-41-2392/2020 zo dňa 19.10.2020, MV SR, ODI, Malacky-č. ORPZ-MA-ODI-12-846/2020 zo dňa 30.11.2020, BSK, Bratislava-č. 03196/2021/PK-7/02992/2021 zo dňa 28.01.2021, Regionálne cesty, a.s., Bratislava-č. 1762/20/1541/OSI zo dňa 11.01.2021, Hydromeliorácie, š.p., Bratislava-č. 7119-2/120/2020 zo dňa 25.01.2021, NAFTA, a.s., Bratislava-č. Z-NAF-008919/2021 zo dňa 25.08.2021, Obvodný banský úrad v Bratislave-č. 1130-3048/2020 zo dňa 19.01.2021, RÚVZ Bratislava-č. HŽP/17584/2020 zo dňa 19.11.2020, OU Malacky, PLO-č. OU-MA-PLO/2021/007320-2/ST zo dňa 14.01.2020, OU-Malacky, OKR-č. OÚ-MA-OKR-2020/005525-2 zo dňa 05.11.2020, OU Malacky, OSZP, OPaK-č. OU-MA-OSZP-2021/007128-002 zo dňa 29.01.2021, OU Malacky, OSZP, EIA-č. OU-MA-OSZP-2021/014087/GAM zo dňa 15.06.2021, OU Malacky, OSZP, OH-č. OU-MA-OSZP-2020/016249 zo dňa 29.12.2020, OU Malacky, OCDPK-č. OU-MA-OCDPK-2021/007979-002 zo dňa 26.01.2021 a č. OU-MA-OCDPK-2021/016729-002 zo dňa 31.08.2021, Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Láb zo zasadnutie konaného dňa 14.12.2020 č. 48/2020, súhlasy vlastníkov k realizácii stavby zo dňa 10.07.2021, OU Malacky, PLO-rozhodnutie č.j. OU-MA-OSZP-2021/015705-3/ST zo dňa 20.09.2021, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhadol v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe hore uvedeného, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok e - kolkom v hodnote 200,- eur podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 26 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Láb a na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.




Mgr. Soňa Gazdiková
vedúca odboru

Vyvesené dňa: 18.-03-2022

Zvesené dňa:



V



pečiatka, podpis

pečiatka, podpis

Doručí sa:

1. MAINDATA, spol. s r.o., Senická 23, 811 04 Bratislava
2. Ing. Dušan Statelov, Senická 23, 811 04 Bratislava
3. Zora Statelová, Senická 23, 811 04 Bratislava
4. Obec Láb, Hlavná 503/9, 900 67 Láb
5. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
6. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
7. projektant: HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur

Doručí sa verejnou vyhláškou:

- (8) Pre vlastníkov susedných pozemkov, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté – obec Láb
9. Pre vlastníkov susedných pozemkov, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté – Okresný úrad Malacky, OSZP

Na vedomie:

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
15. NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
16. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
17. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
18. SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
19. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
21. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
22. RNDR. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Mariánska
23. MV SR, ODI, Dopravný inžinier, Zámocká 5, 901 01 Malacky
24. SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37
25. OU Malacky, PLO
26. OU Malacky, OSZP, ŠSOPaK
27. OU Malacky, OSZP, ŠSOH
28. OU Malacky, odbor krízového riadenia
29. OU Malacky, OSZP – EIA
30. OU Malacky, OCDaPK
31. tu